

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"  
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике")  
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Кирова ул., д. 46, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426033  
Тел. (3412) 43-23-11, Факс (3412) 43-34-96. E-mail: fgus@cgeudm.su. Сайт: www.udmfuz.ru.  
ОКПО 74047299, ОГРН 1051800458962, ИНН/КПП 1831102821/183101001  
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №РОСС RU.0001.510616

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующий отделом лабораторного дела

  
Н.В. Полянских  
23.11.2022

Протокол лабораторных исследований  
№ 7901 от 23.11.2022



Наименование пробы (образца):

*Вода питьевая - централизованное водоснабжение:*

*ХВС моечная кухонной посуды, инвентаря (код пробы 0222790111)*

Заказчик:

*ИП Чукавина Елена Александровна*

Юридический адрес заказчика:

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Малиновая Гора 2-я, 4*

Фактический адрес заказчика:

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 201а*

Дата и время отбора пробы (образца): *15.11.2022 11 ч. 00 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *15.11.2022 14 ч. 20 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы(образцы): *Помощник санитарного врача ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" Чевтаева Н. Е.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

*ИП Чукавина Елена Александровна*

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Малиновая Гора 2-я, 4*

Объект, где производился отбор пробы (образца):

*Рокет Ролл*

*Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 201а*

Тара, упаковка: *стерильные стеклянные емкости объемом 0,5 л*

НД на методику отбора: *ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012*

Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник*

Дополнительные сведения: *емкости с пробами (образцами) опломбированы*

Акт отбора/приема: *№ 7901 от 15.11.2022*

Основание для отбора: *заявление от 08.11.2022 № 3301*

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта:  
*менеджер*

Лицо ответственное за составление данного протокола:

  
техник *Касьянова Н.И.*

1. Результаты исследований распространяются на представленную образец (пробу)
2. Настоящий документ не может быть частично воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра
3. При отборе проб заказчиком ответственность за правильность отбора несет заказчик
4. Информация в протокол вносится на основании данных заявителя, указанных в акте отбора (приема) образцов (проб)

Протокол составлен в 4 экземплярах

Код образца (пробы): 0222790111

**Бактериологическая лаборатория, УР, г. Ижевск, ул. Дружбы, 6**

Дата поступления пробы: 15.11.2022 14 ч. 20 мин.  
 Дата начала исследования: 15.11.2022 14 ч. 20 мин.  
 Дата окончания исследования: 17.11.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Энтерококки	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
2	E.coli	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1; 9.2
3	Колифаги	Не обнаружено	БОЕ/1000 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Общее микробное число	1	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	Не обнаружено	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Врач-бактериолог Младшева Т.И.

врио заведующего лабораторией

Вертеева Н.А.

